

**Chiquita Canyon, LLC**

**Reunión Mensual del Comité de Reacción y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur**

**Miércoles 16 de julio de 2025 a las 10:00 am PT**

**AGENDA**

- I. **Actualizaciones sobre Lixiviados y Biogás**  
Líderes de la Presentación - Neal Bolton y Vidhya Viswanathan
- II. **Actualizaciones sobre salud pública y monitoreo del aire (notificaciones del aire mejorado)**  
Líderes de la Presentación - Pablo Sánchez-Soria y Pat Sullivan
- III. **Área de Reacción (ej. temperaturas, asentamiento)**  
Líder de la Presentación – Bob Dick
- IV. **Permisos**  
Líder de la Presentación – Pat Sullivan

**ACTA DE LA REUNIÓN**

Asistentes: Comité de Reacción y Chiquita—Neal Bolton, Bob Dick, Kelli Hackney, Bill Haley, Pablo Sánchez-Soria, Pat Sullivan, Vidhya Viswanathan, Megan Unger

Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) y Junta de Recursos del Aire de California—Chris Chen, Stephen Dutz, Larry Israel, Ryan Mansell, Christina Ojeda, Andrea Polidori, Mary Reichert, Kathryn Roberts, Amanda Sanders, Dmitri Smith, Nancy Fletcher

**I. Actualizaciones sobre Lixiviados y Biogás**

- a. El Sr. Bolton utilizó una presentación de diapositivas en PowerPoint para resumir lo ocurrido, la ubicación, la causa y las posteriores acciones correctivas asociadas a las fugas y derrames de lixiviados que ocurrieron desde la última actualización. Notó que no ha habido filtraciones desde febrero. Su presentación trató las respuestas a las preguntas del SCAQMD elevadas durante la reunión mensual previa sobre la lista de control de plantillas en iAuditor.
  - i. **Solicitud pendiente:** El Sr. Bolton indicó que volverá a presentar la diapositiva con la presentación que exhibía erróneamente un punto amarillo como "filtración" en lugar de una "fuga".
    - 1. **Respuesta escrita:** Se adjunta el show de diapositivas en PowerPoint revisado por el Sr. Bolton con el mapa corregido.
  - ii. **Pregunta Destacada:** El Dr. Chen solicitó el programa de las inspecciones de los tanques de lixiviados.

1. **Respuesta escrita:** Las inspecciones de los tanques de lixiviados se realizan dos veces al día, los siete días de la semana.
  - iii. **Pregunta Destacada:** La Sra. Sanders preguntó qué tan rápido se descargan los datos de las inspecciones en la base de datos y se alerta a otro personal.
    1. **Respuesta escrita:** Los resultados de las inspecciones se publican a diario. Si se nota algún problema, se le informa al equipo de Chiquita inmediatamente.
  - b. La Sra. Viswanathan utilizó el Plano del Despliegue de Bombas del Campo de Pozos para resumir el inventario de bombas, informar la cantidad de bombas dentro y fuera del límite de la zona reactiva de la Condición 9a e indicó la cantidad de bombas pendientes de instalación. Proporcionó un inventario similar de la cantidad de pozos de biogás (LFG) verticales que fueron instalados, como también los que fueron abandonados.
- II. Actualizaciones sobre salud pública y monitoreo del aire (notificaciones del aire mejorado)**
- a. El Dr. Sánchez-Soria indicó que no había comentarios preparados relacionados con las actualizaciones. Junto al Dr. Sullivan, el Dr. Sánchez-Soria participó en un diálogo con personal del SCAQMD sobre los temas de las notificaciones de las excedencias en los monitoreos del aire, la programación de las confirmaciones y los procedimientos de las calibraciones.
    - i. **Solicitud pendiente:** El Sr. Dutz sugirió que el SCS o el CTEH coordinen una reunión con Aeroqual sobre por qué SCS no pudo ver algunos de los datos que la nube está informando que hay presentes.
      1. **Respuesta escrita:** SCS se reunió con Aeroqual por varios asuntos y pudo obtener una aclaración de ellos.
    - ii. **Solicitud pendiente:** El Sr. Dutz solicitó una actualización sobre la investigación de problemas con la instrumentación, notados al realizar la calibración de dióxido de azufre.
      1. **Respuesta escrita:** SCS presentó un informe sobre la validez de las dos excedencias de ácido sulfídrico. Este informe abarca los problemas con la calibración del dióxido de azufre.
    - iii. **Solicitud pendiente:** El Sr. Dutz solicitó el cuadro de flujo sobre cómo manejar los problemas de invalidación de los datos de ahora en adelante.
      1. **Respuesta escrita:** SCS ha proporcionado el anteproyecto del cuadro de flujo al SCAQMD.
  - b. El Sr. Sullivan presentó la matriz de índices de flujo de biogás y analizó los impactos de las cantidades de gas en el índice de flujo relacionados con la operación continua de múltiples dispositivos de control. Comentó sobre el análisis realizado para identificar potenciales correlaciones entre los datos de la estación de monitoreo del aire y el estado operativo de los varios dispositivos de control. Proporcionó una actualización sobre la instrumentación para medir las concentraciones de acroleína y actualizaciones sobre el suministro de corriente, como también la mejora en la recuperación de gas. El Sr. Sullivan además notó que el evento de prueba de la cámara de flujo está ocurriendo esta semana y se extenderá hasta la semana que viene. Les recordó a los participantes sobre las modificaciones de los protocolos relacionadas con la cubierta de geomembrana expuesta (EGC) que fue aprobada por el SCAQMD.

**III. Zona Reactiva (ej. temperaturas, asentamiento)**

- a. El Sr. Dick abordó y analizó los principales hallazgos y conclusiones presentados al SCAQMD en la determinación de límites del Área de Reacción presentada el 10 de julio de 2025. Los temas incluyeron valores de temperatura registrados en las sondas de temperatura de desechos in-situ, las temperaturas medidas en los cabezales de pozos de LFG, las temperaturas registradas pozo abajo y las concentraciones de varios constituyentes en el LFG tomado de ciertos pozos de LFG. El Sr. Dick revisó los gráficos de temperatura más recientes de las sondas de monitoreo de temperatura, el plano del rango de gradientes isotérmicas y los datos del laboratorio sobre las concentraciones de monóxido de carbono en el cabezal del pozo. Participó en análisis con personal del SCAQMD sobre la base para ajustar los límites mensualmente.
  - i. **Solicitud pendiente:** El Sr. Dick notó que analizará el proceso de determinación mensual del límite con el Comité de la Reacción para asegurarse de que estén cumpliendo con la Orden Estipulada al tomar sus determinaciones mensuales.
  1. **Respuesta escrita:** El Sr. Dick tuvo una reunión con Chiquita y con miembros relevantes del Comité de la Reacción y analizó con ese grupo el proceso de determinación mensual del límite.

**IV. Permisos**

- a. El Sr. Sullivan proporcionó actualizaciones sobre los diversos esfuerzos de obtención de permisos, utilizando la matriz de seguimiento de permisos como referencia para facilitar la discusión. También proporcionó una actualización del estado sobre la reubicación e instalación de las unidades oxidantes térmicas (TOX) portátiles aplicables.
  - i. **Pregunta Destacada:** La Sra. Roberts preguntó si hay un tratamiento previsto para el azufre específicamente en las unidades TOX.
    1. **Respuesta escrita:** En este momento, Chiquita no tiene previsto ningún tratamiento para el azufre en las unidades TOX específicamente. Chiquita actualmente tiene solicitudes pendientes de permisos para el aire en el SCAQMD para construir/operar los TOXs. Estas solicitudes de permisos no incluyen tratamiento de azufre para las unidades TOX. Los permisos son para las unidades TOX en sí y los sopladores y equipos de condensados asociados. Chiquita está preparada para tratar o responder cualquier comentario o pregunta recibidos del SCAQMD en respuesta a estas solicitudes de permisos pendientes.