



DEPARTAMENTO DE PERMISOS E INSPECCIONES DEL CONDADO DE WAKE

336 Fayetteville Street Suite 101 Raleigh, N.C. 27601

Teléfono: 919-856-6222

Correo electrónico: Wake.Permitting@wake.gov

Sitio web: www.wake.gov

Resumen del código de construcción residencial del condado de Wake

PLANOS DISEÑADOS SEGÚN EL CÓDIGO RESIDENCIAL DE CAROLINA DEL NORTE DEL 2018.

PLANOS DISEÑADOS PARA UNA RÁFAGA DE 115 MPH Y 3 SEGUNDOS (VIENTO MÁS RÁPIDO DE 89 MPH),
EXPOSICIÓN B

LOS PERNOS DE ANCLAJE DEBEN SER DE MÍNIMO 1/2" DE DIÁMETRO Y EXTENDERSE EN UN MÍNIMO DE 7" EN LA MAMPOSTERÍA O EL CONCRETO. LOS PERNOS DE ANCLAJE NO DEBEN ESTAR A MÁS DE 6' DE SEPARACIÓN Y DENTRO DE 12" DE LA ESQUINA.

ALTURA MEDIA DEL TEJADO Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

SE REQUIERE REFUERZO DE PARED. EL DISEÑADOR DEBE ESPECIFICAR EL MÉTODO DE REFUERZO SEGÚN LA SECCIÓN R602 DEL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL DE CAROLINA DEL NORTE DEL 2018 Y DAR DETALLES.

LOS COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS PARA ESTOS PLANOS ESTÁN DISEÑADOS PARA CUMPLIR CON LA SECCIÓN R301.2.1. LAS TABLA R301.2(2) Y R301.2(6) ESTÁ AJUSTADAS PARA LA ALTURA MEDIA DEL TEJADO Y LA EXPOSICIÓN.

VALORES MÍNIMOS PARA EL CUMPLIMIENTO ENERGÉTICO:

ZONA 4

VALOR U MÁXIMO DE AISLAMIENTO = 0,35

TECHO: R-38, PAREDES: R-15, SUELOS: R-19, CONCRETO: R-10

PIES CUADRADOS CON CALEFACCIÓN

SÓTANO TERMINADO Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

PRIMER PISO Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

SEGUNDO PISO Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

TERCER PISO Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

TOTAL DE PIES CUADRADOS CON CALEFACCIÓN Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

PIES CUADRADOS SIN CALEFACCIÓN

SÓTANO SIN TERMINAR Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

GARAJE Haga clic o toque aquí para ingresar texto.

ÁREA DE DEPÓSITO SIN TERMINAR Haga clic o toque aquí para ingresar texto.